

檢驗維護業應備工具設備表

編號	工具設備名稱及規格	單位	數量
一	絕緣油耐壓試驗器(50kV)	台	1
二	電驛試驗器（能試電流、電壓、時間）	套	1
三	高阻絕緣試驗器（DC 2000V 以上）	具	1
四	高阻絕緣試驗器（DC 500V 以上）	具	2
五	接地電阻試驗器(0~1000Ω)	具	2
六	勾式電壓電流計(600V、600A 具三用電表之接頭設計)	具	5
七	電壓電流記錄計	具	1
八	熱顯影儀(IR：180x120畫素以上)	台	1
九	電力因數絕緣試驗器（AC 2.5kV 以上）	套	1
十	低電阻試驗器（0~60mΩ、10A 以上）	具	1
十一	直流高壓試驗器（DC：0~80kV 以上）	套	1
十二	工作用絕緣安全帽(20kV)	個	9
十三	工作用高壓絕緣手套(試驗電壓30kV)	雙	5
十四	高壓操作棒(25~70 kV)	組	3
十五	高壓驗電筆(AC3kV~25kV)	支	3
十六	安全腰帶	條	3