

臺中市政府 公告

發文日期：中華民國115年1月19日

發文字號：府授經公字第1150018836號

附件：如文



主旨：公告公開閱覽環台光電股份有限公司「臺中市太平區和平段0207-0000地號、臺中市太平區福平段0738-0000地號土地建置地面型太陽光電發電設備」設計書圖，請周知。

依據：臺中市地面型水面型太陽光電發電設備設置審查要點。

公告事項：

一、公開展覽

(一)事由：依據臺中市地面型水面型太陽光電發電設備設置審查要點第7點規定辦理公開閱覽10日。

(二)日期：自115年1月26日起，至115年2月4日止，計公開閱覽10日。

(三)地點：本市太平區公所、本市太平區建國里辦公處、本市太平區平安里辦公處、本市太平區中平里辦公處、本市太平區建興里辦公處、本市太平區長億里辦公處、本市太平區永成里辦公處、本府經濟發展局網站。

(四)注意事項：公民或團體得於公開閱覽期間，以書面載明姓名、電話及地址，向本府提出意見。

二、有關本案建置地面型太陽光電發電設備設計書圖等相關資訊內容請參閱公告、或至本府經濟發展局網頁(<https://www.economic.taichung.gov.tw/16103/1729911/17708/1746619/2979392/3002225/post>)查詢。

市長 盧秀燕

本案依分層負責規定授權主管科長決行





遊戲區及風雨球場退縮示意圖



附件

15:00



● 學校用地
● 退縮範圍

案場中單一地號及毗鄰地號編號	地段	涉及地號	單一地號或毗鄰地號土地面積加總(平方公尺)	周邊毗鄰土地之用地別或使用分區	與甲、乙、丙種建築用地或住宅、商業區最短直線距離	有無設置綠籬*	已規劃之各邊界退縮距離
A	和平段	207	3069m ²	道路用地、文小、國小用地、學校用地、住宅區	0公尺	無	5公尺
B	福平段	738	15590 m ²		0公尺	無	5公尺
總計面積			18659 m ²				

*小於二公頃之案場中單一地號及毗鄰地號僅需與甲、乙、丙種建築用地或住宅、商業區距離五公尺，無設置綠籬之規定。

範例三

中央主管機關指定之設置地面型太陽光電設施關於景觀及生態之相關證明文件




圖1場規劃與周邊土地利用說明示意圖

註：案場邊界與鄰近建築用地或都市計畫住宅區、商業區之最短距離

L1：0公尺

L2：0公尺

L3：0公尺


L4：9.71公尺

L5：7.91公尺





與正本相符



與正本相符



973-1



973



79c



79d



769



766

真正本相

全國土地使用分區資料查詢系統

內政部國土管理署城鄉發展分署版權所有 公務使用者請先登入系統

系統功能 放大 縮小 全圖 上一頁 測距 清除圖層 圖例 街道 其它 參考比例尺



765

全國土地使用分區資料查詢系統

內政部國土管理署城鄉發展分署版權所有 公務使用者請先登入系統

系統功能 放大 縮小 全圖 上一頁 測距 清除圖層 圖例 街道 其它 參考比例尺-1:



760




759-2



754-2

真正本相格





與正本相稱



765



744






941-5




938-11




738



207-26




404



403

與正本相符



正本

發文方式：紙本傳遞



檔

保存年限：

環台光電股份有限公司 函

地址：432 台中市大肚區沙田路一段 320 巷 50 號
聯絡人：莊小姐
電話：(04)2693-2651 分機 55
傳真：(04)2693-5128
電子信箱：lana.chuang@htsolar.com.tw

411 台中市太平區精美路201號

受文者：臺中市建平國民小學

發文日期：中華民國114年9月1日

發文字號：環光字第1140901003號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：說明會議程表、基本設計書圖說明

主旨：本公司為辦理「臺中市太平區建平國民小學設置太陽能光電運動場暨停車場光電屋頂標租案」，將於臺中市建平國民小學召開地方說明會，敬請踴躍參加，並重新檢附設計圖說資料，請查照。

說明：

一、說明會相關資訊如下：

(一) 時間：中華民國114年9月19日(星期五)上午10時。

(二) 地點：建平國小會議室。

(411 台中市太平區精美路201號)

(三) 聯繫人：(04) 2693-2651。

二、為廣泛徵詢地方意見，給予相關利害關係人陳述意見機會，爰於召開審查會前辦理地方說明會。

三、敬請協助公告並轉知在地居民，俾利民眾踴躍參與，共同瞭解設置計畫內容。

四、檢附說明會議程資料、基本設計書圖說明。

出席者：臺中市政府經濟發展局、太平區公所、臺中市建平國民小學、黃議員佳恬、賴議員義鎧、張議員玉嫻、蔡議員耀頡、臺中市太平區建國里辦公處、臺中市太平區平安里辦公處、臺中市太平區建興里辦公處、臺中市太平區永成里辦公處、臺中市太平區中平里辦公處、臺中市太平區長億里辦公處

副本：臺中市政府、環台光電股份有限公司

臺中市太平區建平國民小學設置太陽能光電運動場暨停車場光
電屋頂標租案-地方說明會
議程表

- 一、 會議時間：中華民國 114 年 9 月 19 日(星期五)上午 10 時
- 二、 會議地點：會議地點：建平國小會議室（地址：台中市太平區精美路 201 號）
- 三、 主持人：彭怡文校長
- 四、 會議議程：

會議時間	內容
10:00~10:10	列席人員報到/簽到
10:10~10:20	長官及主席致詞/引言
10:20~10:40	廠商說明簡報
10:40~11:00	問題討論及建議
11:00	散會

正本

發文方式：紙本傳遞

檔 號：
保存年限：

環台光電股份有限公司 函

地址：臺中市烏日區高鐵一路 268 號 12 樓之 6
聯絡人：莊小姐
電話：(04)2693-2651 分機 506
傳真：
電子信箱：lana.chuang@htsolar.com.tw

411 台中市太平區精美路 201 號

受文者：臺中市建平國民小學

發文日期：中華民國 114 年 9 月 24 日

發文字號：環光字第 114092403 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：會議記錄

主旨：檢送本司於民國 114 年 9 月 19 日舉辦「太陽光電發電系統設置說明會」會議紀錄，敬請查照。

說明：

- 一、 本司於民國 114 年 9 月 19 日，於臺中市太平區和平段 0207-0000 地號、臺中市太平區福平路 0738-0000 地號及臺中市福平段 01475-002 建號（建平國民小學—臺中市太平區精美路 201 號）等 2 筆土地及 1 筆建物，舉辦「太陽光電發電系統設置說明會」。
- 二、 會議紀錄業檢送如附件，以供參考。



正本：臺中市政府經濟發展局、太平區公所、臺中市建平國民小學、黃議員佳恬、賴議員義鏗、張議員玉嫻、蔡議員耀頡、臺中市太平區建國里辦公處、臺中市太平區平安里辦公處、臺中市太平區建興里辦公處、臺中市太平區永成里辦公處、臺中市太平區中平里辦公處、臺中市太平區長億里辦公處

副本：臺中市政府、環台光電股份有限公司

正本 相 同

環台光電股份有限公司

太陽光電發電系統設置說明會

會議記錄

一、會議時間：114 年 9 月 19 日上午 10 點 00 分~11 點 00 分

二、會議地點：建平國小會議室

三、案件名稱：臺中市太平區建平國民小學設置太陽能光電運動場暨停車場光電屋頂標租案

四、出席人員：詳如簽到表

五、報告事項：

1. 介紹環台集團(母公司：環台水泥製品股份有限公司；子公司：環台光電股份有限公司)的組織與團隊成員架構，集團截至今日已完成約 40MW 併網設置量。
2. 指標性案場簡介：包含京元電子、合晶科技、銀泰科技等其他屋頂型及地面型實績。
3. 與各位長官及在地里民說明案場施工範圍、預計使用設備及拼接點位置。
4. 施工範圍說明：遊憩區域、停車場與風雨球場。
5. 施工期程說明，預計於 2025 年 12 月底完工併聯試運轉。
6. 提供申訴專線：呂光祐、張一帆，04-26932651。
7. 結語：環台集團秉持在地化經營與環境友善的原則，重視學校與里民的和諧關係，並嚴格落實勞工衛生安全及專案管理。期望未來營運階段，持續營造在地友善環境，以尊重土地的態度推動開發，與各方共享永續發展的成果。



七、Q&A

1. Q：營運期間，電機設施是否會產生高計量的輻射值？相關的營運清洗是否會造成環境汙染？

A：太陽光電系統的電機設施（如逆變器、變壓器等）在運作期間僅產生低頻電磁場，其輻射值與一般家用電器相當，屬於非游離輻射，不會對人體或環境造成危害。

至於模組清洗部分，本案場採用純水或清水定期清洗，不添加化學藥劑，廢水亦不會滲入地下或排入農田，因此對環境無污染疑慮。

2. Q：太陽能板因角度設置可能造成折射，可能會影響未來規劃興建的大樓？

A：屋頂型太陽能板採低反射設計，折射影響極小；未來若有建築計畫，可透過板面角度調整或遮蔽措施改善。

3. Q：學生需要風雨操場，里民也希望有運動空間，但擔心球場燈光會影響附近居民的睡眠。

A：風雨球場的使用期間，時間與亮度均可調整。

4. Q：學生在戶外活動時，太陽光可能對皮膚造成影響。

A：太陽光中的紫外線可能對皮膚造成傷害，長期曝曬亦可能增加皮膚癌風險，尤其小朋友皮膚較敏感，因此建議採取適當防護措施。

太陽能板設置於屋頂或適當位置，可同時提供遮蔽與再生能源效益，並採低反射材質以降低對學生皮膚的影響。

5. Q：原有花台及鐵皮屋方案的成本如何？

A：原有花台維護困難且成本較高，鐵皮屋雖可設置但無降溫與節能效果；配合國家政策推動光電，費用由廠商負擔，發電收益按比例分配，里民亦可共享效益。

6. Q：風雨操場的設施對學生與社區有何需求與重要性？

A：風雨操場可提供學生良好的學習與運動環境，里民亦可在場地進行

運動或休閒活動，提升社區運動及休閒品質。

八、照片

說明會函文公告張貼於學校佈告欄





正本
影印件或複印件

22
22
22

環台光電股份有限公司 函

地址：411台中市東區英屬路201號 內 320 番 50 號
電話：04-25264526 分機 55
傳真：04-25264527
電子郵件：huan@suntop.com.tw

411台中市東區英屬路201號

受文者：臺中市建平國民小學

發文日期：中華民國114年9月1日

受文者：環光字第114001003號

類別：普通件

資料及附件：普通件及普通件：普通件

附件：說明會議議程表、基本設計圖說說明

主旨：本公司為辦理「臺中市太平區建平國民小學設置太陽光電運動場暨停車場光電屋頂綠化工程」，將於臺中市建平國民小學召開地方說明會，敬請踴躍參加，並重新檢附設計圖說資料，請查照。

說明：

一、說明會相關資訊如下：

(一) 時間：中華民國114年9月19日(星期五)上午10時。

(二) 地點：建平國小會議室。

(411台中市太平區英屬路201號)

(三) 聯繫人：(04) 2693-2651。

二、為廣征徵詢地方意見，給予相關利害關係人陳述意見機會，爰於召開審查會前辦理地方說明會。

三、敬請協助公告並轉知在地居民，俾利民眾踴躍參加，共同瞭解設置計畫內容。

四、檢附說明會議議程表、基本設計圖說說明。



環台光電股份有限公司





興 隆 公 司

興隆公司
地址：...
電話：...



真正本館

歡迎參觀

說明會當天



圖 1. 本 報 大

1. 說明會



與正本相類

與正本相類

九、簽到表

簽到表

- 名稱：建平國民小學-再生能源太陽能發電設備設置說明會
(太平區和平段 0207-0000 地號、太平區福平段 0738-0000 地號、太平區福平段 01475-002 建號／臺中市太平區建平國民小學(遊戲區、風雨球場、停車場))
- 時間：114 年 09 月 19 日星期五 上午 10:00
- 地點：建平國民小學會議室(台中市太平區精美路 201 號)
- 長官與貴賓出席人員：

單位／職稱	姓名	簽名
臺中市政府		
臺中市政府經濟發展局		王學強
太平區公所	林金枝	林金枝
建平國民小學	彭怡文	校長
臺中市議員	黃佳恬議員	黃佳恬
臺中市議員	賴義鎧議員	賴義鎧
臺中市議員	張玉嫻議員	
臺中市議員	蔡耀頡議員	
建國里辦公處	江德海里長	江德海
平安里辦公處	施秀彩里長	施秀彩
建興里辦公處	胡長志里長	胡長志
永成里辦公處	陳秋蟬里長	陳秋蟬
中平里辦公處	林碧森里長	林碧森

薛重顯

簽到表

- 名稱：建平國民小學-再生能源太陽能發電設備設置說明會
(太平區和平段 0207-0000 地號、太平區福平段 0738-0000 地號、太平區福平段 01475-002 建號／臺中市太平區建平國民小學(遊戲區、風雨球場、停車場))
- 時間：114 年 09 月 19 日星期五 上午 10:00
- 地點：建平國民小學會議室(台中市太平區精美路 201 號)
- 居民和一般民眾出席人員：

01	廖正利	15
02	陳瑞明	16
03	張榮發	17
04	莊國閔	18
05	林政弘	19
06	許惠香	20
07	蔡春達	21
08		22
09		23
10		24
11		25
12		26
13		27
14		28

正本 相一付

簽到表

- 建平國民小學-再生能源太陽能發電設備設置說明會
(太平區和平段 0207-0000 地號、太平區福平段 0738-0000 地號、太平區福平段 01475-002 建號／臺中市太平區建平國民小學(遊戲區、風雨球場、停車場))
- 時間：114 年 09 月 19 日星期五 上午 10:00
- 地點：建平國民小學會議室(台中市太平區精美路 201 號)
- 主辦單位出席人員：

單位	姓名	簽名
環台光電股份有限公司	李銀子	李銀子
環台光電股份有限公司	何佳蓉	何佳蓉
環台光電股份有限公司	呂光祐	呂光祐
環台光電股份有限公司	莊子正	莊子正

與 正 本 相 符

環台光電股份有限公司




附件一：地面型太陽光電發電設備基本設計書圖

- 一、 案場位置：台中市太平區福平段 0738-0000 地號、太平區和平段 0207-0000 地號(臺中市太平區建平國民小學-風雨球場及遊戲區)
- 二、 案場裝置容量：274.89 瓩(0.49 瓩 × 561 片)
- 三、 案場設置面積：1303.81 平方公尺(模組面積 $2.163672\text{m}^2/\text{片} \times 561 \text{ 片} = 1213.81$) + 設備面積(配電場所 20m^2 + 高壓設備 50m^2 + 地面型設備 $20\text{m}^2 = 90\text{m}^2$)
- 四、 案場設置面積、案場發電設備及變流器等設施佈置位置：

附件




4.1 案場發電設備



遊戲區及風雨球場 2 案場設置區域及變流器等設施放大圖




補件




環合光
電股份
有限公司
太陽光電專

李斌
世斌
太陽光電專用

五、 太陽光電模組設置角度：




風雨球場東向立面圖



遊戲區東向立面圖

六、案場設置模擬圖：

補件



6.1 風雨球場



6.2 遊戲區






七、 案場周邊現況：

7.1 本案設置位置於建平國小(台中市太平區福平段 0738-0000 地號、太平區和平段 0207-0000 地號)

周邊 50 公尺，範圍涵蓋學校用地、住宅區、公園用地、乙種工業區






7.2 本案設置位置於建平國小(台中市太平區福平段 0738-0000 地號、太平區和平段 0207-0000 地號)

附件

與周邊距離





設置現況四方位置-校園內設置，周邊為一般住宅區環境。

補件

東側校內



西側校內



南側校內



北側校內



環台光
電股份
有限公司
太陽光電專用章

李世斌
大股東章

南1側周遭環境



西側周遭環境



環台光
電股份
有限公司
太陽光電專用章

李世斌
太陽光電專用章

南側周遭環境



北側周遭環境



環台光
電股份
有限公司
太陽光電專用章

李世斌
太陽光電專用章

東側周遭環境



東側周遭環境



西側周遭環境



南 A 側周遭環境



南 B 側周遭環境



北側周遭環境



八、 案場建置說明：

8-1 施工階段：

1. 本案施工期間將確實遵循《職業安全衛生法》及《噪音管制法》等相關規定辦理，避免於夜間施工，以降低施工噪音對校園教學及周邊住戶之影響。
2. 施工期間將落實工地安全管理，於案場周圍設置圍籬及明確管制措施，區隔施工區域，禁止非施工人員進入，以確保校內學童及師生安全，並配合校方進行相關安全宣導。
3. 施工期間如有施工車輛進出、設備吊掛等作業，將事前規劃交通維持措施，並安排專人引導車輛及行人動線，確保校園及周邊通行空間之順暢與安全。
4. 施工時程將配合校園作息安排，避開上課及午休時段，必要時優先利用假日進行施工，以縮短工期並降低對校園活動之影響。
5. 施工人員須遵守校園及工程相關行為規範，包含禁止吸菸、飲酒及不當行為，並應穿著整齊及配戴必要之安全防護裝備，以維持施工秩序及校園環境品質。

8-2 維運階段：

透過定期及不定期之營運維護作業，不僅可維持設備之良好狀態，亦能確保場域基本環境之妥善管理。

由於太陽光電系統設備構成相對單純，並無複雜之基礎結構或需高頻率運轉之機械元件，於正常使用情況下，無須進行高頻率之維護保養作業，惟為維持系統持續處於良好之運作狀態，仍將依規劃辦理日常管理、年度定期巡檢及清潔作業，並視實際需求執行必要之不定期檢修，作為系統營運維護之基本措施。

1. 本案於營運期間將落實地面型太陽光電設施之安全防護措施，並定期進行巡檢與監測維護，以確保設備運作正常及發電效能穩定。

如遇異常或緊急狀況，將即時啟動應變機制，並派員至現場處理。

2. 太陽能光電設施之維護與清洗作業，將依相關安全規範及作業程序辦理，確保案場作業安全。

模組清潔僅使用清水進行，不使用任何清潔劑或化學藥劑，以免對周邊環境造成影響，並維持場址環境品質。

清洗作業將固定於每年的 2 月、5 月、8 月、11 月進行，或視需要而定。每次作業皆記錄清洗日期與執行人員，以便追蹤維護紀錄及管理作業品質。

環台光電股份有限公司

建平國小地面型

補件

太陽光電發電系統設置工程



管理維護計畫

目錄

一、運轉、維護作業規範

(一) 設備檢修與保養

(二) 異常及故障處理

(三) 安全防護措施

二、自動監視系統與即時歷史資訊

(一) 系統架構與功能說明

三、發電廠維運計畫

(一) 災害預防措施

(二) 災害搶救及應變措施

(一) 運轉、維護作業規範

(一) 設備檢修保養

(1)建築物構造體

A. 巡查建物屋頂及防水層狀況，確認是否有滲水、積水或防水層老化、破損等情形，並檢視排水設施是否暢通。

如發現漏水或相關異常狀況，將視實際情形採取必要之修補、防水加強或排水改善措施，並確保後續設備運作及建築物結構不受影響。

(2)太陽能模組維運

(a) 清洗機制說明

為維持太陽能模組正常發電效率及設備長期穩定運作，依營運維護計畫辦理定期清潔作業。

1. 清潔模組僅使用清水，不添加任何化學清潔劑。
2. 全程由合格人員操作，遵循安全規範及作業防護措施。
3. 清潔完成後，檢視模組表面、固定結構及電纜與接地系統是否正常，確保系統安全與發電效能。

(b) 清洗作業流程

1. 準備清潔設備與工具，包括軟質刷具、柔軟擦拭布、清水管

路及個人防護裝備。

2. 目視檢查模組表面髒污、灰塵或鳥糞等附著物。
3. 使用清水，搭配軟毛刷及柔軟擦拭布，清除模組表面髒污。
4. 避免使用化學清潔劑或硬質工具，以保護模組表面。
5. 清洗完成後目視確認模組表面乾淨，無殘留污染物。
6. 後續透過智慧監測系統追蹤模組發電量，評估清潔效果。

(3)支撐架維護

(a) 支撐架外觀檢查

1. 檢視支撐架是否有腐蝕、生鏽或其他損害。
2. 若發現局部腐蝕，記錄位置並評估需塗防鏽漆或更換構件。

(b) 緊固件及結構強度檢查

1. 檢查螺絲、螺母及其他緊固件是否固定完整。
2. 檢查結構整體強度是否足夠，確認無鬆動或變形。
3. 如發現鬆動或強度不足，立即緊固或更換零件。

(4)AC 配電箱維護

(a) 外觀檢查

1. 檢查配電箱外觀是否異常、腐蝕或生鏽。
2. 如發現生鏽情形，進行清理並補上防鏽漆。

3. 確認箱體周圍無雜物或異物。

(b) 盤內配線與元件檢查

1. 檢查盤內配線是否整齊、有無異常或鬆動。
2. 如發現線端子鬆脫，立即鎖緊固定。
3. 檢查元件組是否正常，異常者立即更換。
4. 去除盤內異物，保持內部清潔。

(c) 電氣檢測

1. 使用三用電表測量每串太陽能模組工作電壓是否正常。
2. 若電壓異常，檢查相關線路及模組，確認原因並修復。

(5) 變流器維護

(a) 外觀與散熱檢查

1. 目視檢查 INVERTER 外觀是否異常或生鏽。
2. 若發現生鏽，進行清理並補上防鏽漆。
3. 確認散熱出口無異物阻塞，保持良好散熱。

(b) 配線與連接檢查

1. 檢查 INVERTER 盤內配線組是否異常，必要時更換配線組。
2. 檢查 DC 與 AC 連接線路是否異常，異常時緊固或更換。

(c) 運行訊號與元件檢查

1. 目視確認 INVERTER 面板或監控系統是否顯示異常訊號。

2. 若發現異常訊號，檢查 INVERTER 內部元件組是否正常，異常元件立即更換。

(6) 監控設備維運

(a) 外觀與盤內檢查

1. 目視檢查監控設備箱表面是否腐蝕生鏽、破損、變形。
2. 若發現生鏽，進行清理並補上防鏽漆。
3. 檢查箱內是否有異物，必要時清除。
4. 盤內元件如有異常，立即更換。

(b) 設備連接檢查

1. 檢查監控設備與 INVERTER 之連接是否正常。
2. 使用電腦或網路測試工具確認網路訊號是否穩定。
3. 若發現訊號異常，檢查網路線路或 INVERTER 通訊板，並依情況更換。

(c) 遠端連線檢查

1. 使用電腦確認監控設備與原端系統連線是否正常。
2. 如連線異常，檢查中華電信數據機及網路設備。
3. 若問題仍無法排除，通知中華電信進行維修。

(二) 異常及故障處理

(1) 太陽能模組故障排除

太陽能模組檢修

1. 如果模組表面髒污，用清水和柔軟的布或刷子輕輕清潔。
2. 模組若有破裂或碎裂，需要拆下並更換新的模組。

變流器檢修

1. 排風扇若積塵，使用刷子將灰塵清除。

盤體檢修

1. 熔絲、斷路器及電纜連接點：目視檢查有無過熱、燒毀或異常，必要時更換熔絲或斷路器，並重新固定鬆動電纜。確認讀值正常，如異常即更換符合規格的新設備。

監控系統檢修

1. 監控主機：清理灰塵，確認指示燈正常運作。
2. 通訊線路檢查：異常時先確認通訊線路是否脫落或斷裂，如有干擾源，立即排除以恢復系統正常運作。

(三) 安全防護措施

- (二) 所有操作人員必須接受專業訓練，禁止佩戴金屬物品，並保

持雙手乾燥，建議佩戴絕緣手套。操作前應確認系統元件及螺絲固定完整，如有異常，須聯絡合格專業人員。現場作業需兩人配合，一人操作、一人待命，並備妥不導電絕緣物以防觸電；非必要情況下不得在雨天操作，所有開關操作應依正確順序執行以避免誤操作。作業完成後，應將設備復原，並關閉所有箱體及交流盤，確保系統安全穩定。

(一) 系統架構與功能說明

車站總覽		今日發電資訊		今日發電量(kWh)		今日發電小時(kWh/kWp)		今日收益(TWD)	
圖 電站		裝置容量(kWp)		94,722		2.8		391,848	
瑞泰-台中大社-大富南區 (127.2 kWp)  2.9 kWh/kWh 242.1 kWh 1,131 TWD 77%		瑞泰-台中大社-大富南區 (127.2 kWp)  2.9 kWh/kWh 182.2 kWh 799 TWD 74%		瑞泰-台灣電管-員興南區 (127.2 kWp)  2.7 kWh/kWh 269 kWh 1,283 TWD 51%		瑞泰-瑞泰-員興北區 (127.2 kWp)  3.5 kWh/kWh 1,045.2 kWh 4,873 TWD 79%		三昌南區-2區 (110.5 kWp)  2.7 kWh/kWh 313.3 kWh 1,861 TWD 78%	
三昌南區-1區 (121.1 kWp)  2.7 kWh/kWh 505.6 kWh 2,652 TWD 75%		亞細亞南區920-4區 (120.4 kWp)  2.9 kWh/kWh 5,319 kWh 24,095 TWD 85%		亞細亞南區-二、三區 (112.5 kWp)  3.3 kWh/kWh 1,254.5 kWh 6,300 TWD 88%		立豐科技(2、3)區 (107.0 kWp)  3.5 kWh/kWh 475.3 kWh 2,083 TWD 62%		立豐科技(1區) (114.1 kWp)  2.7 kWh/kWh 364 kWh 3,595 TWD 86%	
國華科技-大富南區 (147.75 kWp)  2.7 kWh/kWh 938 kWh 4,110 TWD 51%		國華-台中神岡-東峰 (145.4 kWp)  3.1 kWh/kWh 1,894 kWh 8,138 TWD 73%		光宇材料 (151.05 kWp)  2.7 kWh/kWh 417.4 kWh 1,829 TWD 79%		瑞泰-瑞泰工業-台中大富 (121.95 kWp)  2.8 kWh/kWh 792.2 kWh 3,405 TWD 96%		瑞泰-彰化市-廣南科技 (121.1 kWp)  3.0 kWh/kWh 796.4 kWh 3,602 TWD 89%	

(一) 災害預防措施


因應發電廠規模與性質，公司建立職業安全衛生管理制度，透

過規劃、執行、評估及持續改善等措施，提升整體安全衛生管理水平。透過定期巡檢（每季一次，分別於 2 月、5 月、8 月及 11 月）確保設備穩固、運作正常，並及早檢視環境以排除潛在風險，防範災害發生。


針對太陽光電發電系統，制定天然災害應變作業辦法，確保在工程施工或營運期間，若遭受天然或人為災害時，能迅速維護人員安全並落實工程救援計畫。

(二) 災害搶救及應變措施

1、緊急應變處理流程



2、 緊急事故處理程序



緊急狀況等級	狀況描述	時程
等級一	由環台光電維運部門維運監控數據發現設備異常，聯繫業主取得同意後進場排除狀況	24 小時內
等級二	由現場人員發現太陽能相關設備異常，通知環台光電維運部進場確認或排除狀況	8 小時內
丙級規模	現場涉及太陽能設備之火災，或是風災導致太陽能設備異常，環台光電維運部進場排除狀況	1 小時內並通報主管機關
乙級規模以上	電廠內因災導致人員傷亡	15分鐘內應掌控人員後送情況，並先以電話通報主管機關，之後需於1小時內回報處置情形。

環台光電緊急聯絡人員：

姓名	手機
陳昶秀/主任技術員	0952-617592
張一帆/專案經理	0966-626189

防颱對策

甲、 颱風及豪雨之定義

1. 颱風：依中央氣象局對電廠所在地區發布之海上、陸上颱風警報。

2. 豪雨：依中央氣象局對電廠所在地區發布之豪雨特報。

乙、 防颱應變權責

1. 防颱指揮中心：置總連絡人一人，由電廠負責人擔任，另置執勤人員。

1.1 收聽並掌控颱風動向。

1.2 轉告各電廠颱風警報消息及警界事項。

1.3 督促、協調各電廠防颱、搶修工作。

1.4 電廠緊急事項之連絡及調配支援事項。

1.5 記錄各電廠防颱、搶修工作，俾做檢討考核之根據。

1.6 其他相關事項。

2. 電廠防颱小組：由各電廠駐守人員組成（包括所有電廠人員、監工及指定小包應駐守員工），須於一小時內向防颱指揮連絡中心報備（人員、勤務），若遇人員、

勤務有變動時，並應隨時報備。

丙、 防颱應變準備

3.1 電廠防颱小組，應視颱風性質、警戒事項於颱風來襲前，負責辦妥防颱緊急措施，電廠防颱小組各項應變事物準備辦妥後，即向業主報備。

3.2 電廠防颱小組，應於颱風過後派員巡視各電廠，以指導及支援各搶修工作。

3.3 颱風季前巡檢將於每年 5~6 月由專責工程師安排至現場進行全面巡查。

3.4 颱風過後，對於災害損失情形應即拍照，同時於一小時內向業主報備，並於 48 小時內詳細估列災害損失情形，向公司報備。

3.5 防颱巡檢(5-6 月加強期)

因應 7-8 月颱風季，於每月 5-6 月加強執行防颱巡檢，提前確認系統整體穩定性與安全性，確保設備能承受強風雨勢影響。

3.5.1 結構與固定檢查：確認模組夾具、螺栓及連接件鎖固確實，支架基座與屋面錨固點無鬆動或鏽蝕。

3.5.2 電纜與配線檢查：檢查電纜固定扣具、線槽與管

線支撐點，避免颱風強風造成拉扯、脫落或磨損。

3.5.3 防水與排水設施檢查：檢查屋面防水層、排水孔、導水坡度與排水通道是否暢通，避免雨季期間積水滲漏。

3.5.4 模組表面與周遭清潔：清除模組邊緣與支架縫隙堆積的落葉、沙塵與異物，維持受光面潔淨並防止堵塞排水。

3.5.5 監控系統確認：確認監控平台通訊及資料回傳功能正常，確保颱風期間可即時掌握設備狀況。

3.5.6 預防性通知與現場安全整理：中央氣象署發布颱風警報後，維運單位應檢視最新天氣資訊，暫停非必要作業，並確認現場無鬆置工具、材料或雜物，以防強風造成飛散傷害。

火災之預防與處理

1. 火災類型判斷：

(1)在處理火災事故之前，應先瞭解火災四大類別，以採用有效滅火器和決定撲救方法。

A.（普通火災）：木材紙張建築物等屬之。

B.（油類火災）：酒精汽油機油等。

C. (電器火災): 因電流高熱所引起的燃燒大火

D. (金屬火災): 可燃性金屬如鎂鈉鈦等之燃燒。

(2)本工程內可預見事故的類別為 ABC 三種，本工區內所使用的滅火器為乾粉滅火器。

(3)火勢經判斷無法由工地自行撲滅，應先聯絡聯絡消防隊再自行滅火控制火勢，自行滅火應以不危及自身安全為前提。

2. 用電方面之預防：

(1)發生故障時應即時修理。

(2)開關箱附近或易燃物品應置備滅火器。

3. 火災發生之處理：

(1)一面派人報警，一面撲救，並判別起火的物質種類


(2)撥打” 119” 報警及請求緊急救護。

(3)執行搶救時，應將火場電源先行切斷，以免觸電。

(4)與消防人員合作，爭取搶救時效。

(5)撲滅後，注意保留現場，待有關單位鑑定起火責任。

火災發生應變流程



地震處理：

1. 地震過後即刻派員查看案場，檢視損壞情形及查看人員是否傷亡。
2. 如有損壞情形時，先防止損害惡化並設阻隔及警告設施，防止人員接近。
3. 如有人員傷亡時，即刻依工地重大災害處理辦法，展開急救、搶救措施。
4. 如檢視有沒有損壞情形，於檢視後，報告駐場工程師。
5. 如混凝土澆灌作業中地震，應即刻停止作業，報告並依工程師指示辦理。

6. 太陽能發電系統恢復發電前，檢查下列事項：

(1) 檢查各模組之固定螺栓是否有鎖緊，如未鎖緊，則鎖緊。

(2) 檢查變流器、變電站及相關電器設備是否固定良好。

7. 如有傳出房屋毀損、橋梁或道路毀損、坡地崩塌

等災情時，公司維運同仁將在地震發生後的 48

小時內，無餘震及安全之虞狀況下，進行地震後

地面設備巡檢，確認設備無異常，於巡檢中如發

現設備異常，有損害發生應立即回報公司備查，

並進行異常設備損害清查及安排搶修工作(如有

設備需修復，應註記預計完成時間)，地震後依

太陽光電發電系統地震後檢查表進行設備巡檢，

於檢查完成後回報公司備查。

天災發生應變流程

